

### **Mahal ısıtıcı kazanlar, kombine ısıtıcılar ve kojenerasyon mahal ısıtıcıları için bilgi gerekleri**

|                                             |                                                                                                                                                 |       |     |  |                              |             |        |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|------------------------------|-------------|--------|----|
| Beyan edilen ısıtma yük profili / Su ısıtma | A / A / XL                                                                                                                                      |       |     |  | Su ısıtma enerji verimliliği | $\eta_{wh}$ | 88,7   | %  |
| Günlük elektrik tüketimi                    | $Q_{elec}$                                                                                                                                      | 0,185 | kWh |  | Günlük yakıt tüketimi        | $Q_{fuel}$  | 21,801 | GJ |
| İletişim bilgileri                          | ALPEL MAKİNA TEKNİK MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 10013 Sokak No:14 AOSB Çiğli İZMİR/TURKİYE Tel: 0090 232 3280365 e-mail:maktek@maktek.com.tr |       |     |  |                              |             |        |    |

---

(\*) Yüksek sıcaklık rejiminin anlamı ısıtıcı girişindeki dönüş sıcaklığının 60°C ve ısıtıcı çıkışındaki besleme sıcaklığının 80°C olmasıdır.

(\*\*) Düşük sıcaklık rejiminin anlamı, yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş sıcaklığı olmasıdır (ısıtıcı girişinde).

---



---

(\*) Yüksek sıcaklık rejiminin anlamı ısıtıcı girişindeki dönüş sıcaklığının 60°C ve ısıtıcı çıkışındaki besleme sıcaklığının 80°C olmasıdır.

(\*\*) Düşük sıcaklık rejiminin anlamı, yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş sıcaklığı olmasıdır (ısıtıcı girişinde).

---